



д.Покровка, д.Беково, д.Кузнецово,
д.Б.Дивейка, сад-во Кузнецово,
д.Парушино, д.Тозырево $\Sigma Q=678,62\text{ м}^3/\text{ч}$
(согласно проекта шифр 14585-ГСН.СХ)

д.Б.Ящера, д.Кемск $\Sigma Q=209,36\text{ м}^3/\text{ч}$
(согласно проекта шифр 14585-ГСН.СХ)

пос. Красный Маяк

Условные обозначения

- Г2 существующий газопровод среднего давления
- Г1 существующий газопровод низкого давления
- Г2П проектируемый газопровод среднего давления
- Г2П в перспективе газопровод среднего давления
- \otimes отключающее устройство проектируемое

75уч. перспектива по данным администрации
Орасч= 244,44м³/ч

д.Сорочкино, д.Низовская,
д. Низовка $\Sigma Q=3188,06\text{ м}^3/\text{ч}$
(согласно проекта шифр 14585-ГСН.СХ)

ПРГ-ИТГАЗ
МВН/65-АРА-SR-2-0
(существующий)

М 1:4000

						17001-ГСН.СХ			
						Схема газоснабжения п.Красный Маяк Мишинского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области			
изм.	кол.уч.	лист	№ док.	Подпись	дата	Наружные газопроводы	Стadia	Лист	Листов
Разраб.			Нисифорова				П	2	3
Провер.			Мескина				принципиальная схема газоснабжения		
Н.контр.			Мескина						
Утвердил			Нефедова						